

ÜÇ FAZLI MOTORLARDA ANMA AKIMINA GÖRE SİGORTA SEÇİMİ

Bağlantı şekillerine göre en küçük gecikmeli sigorta buşonu seçimi.

Direkt yol vermede : Yol alma akımı: $6.I_n \leq 5$ sn.

Yıldızlı üçgen yol vermede: Yol alma akımı $2.I_n \leq 15$ sn.

						220 V			500 V			380 V			Bağlantı Kablosu NYY NYCY mm ²
			Motor anma akımı	Sigortalar		Motor anma akımı	Sigortalar		Motor anma akımı	Sigortalar					
				Direkt	Y/Δ		Direkt	Y/Δ		Direkt	Y/Δ				
kW	PS		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
0.25	0.34	0.7	62	1.4	4	2	0.6	2	2	0.8	2	2	4x2.5		
0.37	0.5	0.72	64	2.1	4	2	0.9	2	2	1.6	4	2	4x2.5		
0.55	0.75	0.75	69	2.7	4	4	1.2	4	4	1.6	4	2	4x2.5		
0.75	1	0.8	74	5.4	6	1	1.5	4	4	2	4	4	4x2.5		
1.1	1.5	0.8	77	4.4	6	6	2	4	4	2.6	4	4	4x25		
1.5	2	0.83	78	6	16	10	2.6	4	4	3.5	6	6	4x2.5		
2.2	3	0.84	81	8.7	20	16	3.7	10	6	5	10	6	4x25		
3	4	0.84	81	11.5	20	16	5	10	10	6.6	16	10	4x2.5		
4	5.4	0.84	82	14.7	25	20	6.4	16	10	8.5	20	16	4x2.5		
5.5	7.5	0.85	83	19.8	35	25	8.5	20	16	11.5	25	20	4x2.5		
7.5	10	0.86	85	26.5	50	35	11.5	25	20	15.5	35	25	4x4		
11	15	0.86	87	39	63	50	17	35	25	22.5	35	35	4x6		
15	20	0.86	87	52	50	63	22.5	35	35	30	50	35	4x6		
18.5	25	0.86	88	62	100	80	27	50	35	36	63	50	4x10		
22	30	0.87	89	74	100	80	32	63	50	43	63	50	4x10		
30	40	0.87	90	98	125	100	43	63	50	57	80	63	4x16		
37	50	0.87	90	124	200	160	54	80	63	72	100	80	3x25+16		
45	61	0.88	91	147	225	200	64	100	80	85	125	100	3x35+16		
55	75	0.88	91	180	250	225	78	125	100	104	60	125	3x50+25		
75	100	0.88	91	246	350	250	108	160	125	142	200	160	3x70+35		
90	123	0.88	92	-	-	-	127	200	160	169	225	200	3x95+50		
110	150	0.88	92	-	-	-	154	225	200	204	250	225	3x120+70		
132	180	0.88	92	-	-	-	182	250	225	243	300	250	3x120+70		